

ИПП120

Цель	+24B	-24B	RS-485 A	RS-485 B
ϕ	1	2	3	4

Инд. N подл.	Взам. инд. N	Инд. N дудл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	
Инд. N подл.	Взам. инд. N	Инд. N дудл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	
						Условно-графическое обозначение прибора ИПП120
						УГО
						1