Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ША1	Шкаф автоматики в составе:				шт.	1		
	Шкаф электромонтажный IP54				шт.	1		По выбору заказчика
AA1	Контроллер управления котлами КТР	КТР-121.24.X.X	КТР-121.24.X.X	ТМ "ОВЕН"	шт.	1	0.5	
G1	Одноканальный блок питания 30 Вт	БП30Б-Д3-24	БП30Б-Д3-24	ТМ "ОВЕН"	шт.	1	0.5	
HL1...HL5	Сигнальная лампа, 220 VAC, зеленая	MT22-A13	MT22-D33	ТМ "MEYERTEC"	шт.	5	0.039	
HL6	Сигнальная лампа, 220 VAC, красная	MT22-A14	MT22-D14	ТМ "MEYERTEC"	шт.	1		
K1...K3	Реле промежуточное 220 VAC, 5A\250V			ТМ "KIPPRIBOR"	шт.	3		
KM1...KM4	Контактор 3-х фазный с доп. контактом (NO)				шт.	4		По выбору заказчика
PDS1, PDS2	Реле дифференциального давления сдвоенное				шт.	2		По выбору заказчика
Тп, Тоб, Тн	Датчик температуры	ДТСхх4	ДТСхх4	ТМ "ОВЕН"	шт.	3		По выбору заказчика
QF1...QF5	Автоматический выключатель трехполюсный				шт.	5		По выбору заказчика
QF6	Автоматический выключатель двухполюсный				шт.	1		По выбору заказчика
SA1...SA7	Переключатель, 3 положения, 2NO, с фиксацией			ТМ "MEYERTEC"	шт.	7		По выбору заказчика
SA8...SA10	Переключатель, 2 положения, 2NO, с фиксацией			ТМ "MEYERTEC"	шт.	3		По выбору заказчика
XT1...XT3	Группа клемм	MTU-x		ТМ "MEYERTEC"	шт.	36		По выбору заказчика
	Кабель КВВГнг-LS 4х2,5				м	*		Длину кабеля определять по месту
	Кабель МКЭШ 2х0,75				м	*		Длину кабеля определять по месту
	Кабель МКШ 2х0,75				м	*		Длину кабеля определять по месту
	КВВГнг-LS 3х1,5				м	*		Длину кабеля определять по месту
	Кабель КВВГнг-LS 5х6,0				м	*		Длину кабеля определять по месту

Подпись и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

АБВГ - 03.0150 - НТХ.СО

Система управления работой контуров отопления и ГВС в котельных (Алгоритм № 2.41)

Стадия	Лист	Листов
		1

Н.контр.
Втор.пров.
Проверил
Разработал

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3