

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ПР200-220.5.2.0 в корпусе Д

ПР200-220.5.2.0			
Конт.	Цель	Цель	Конт.
1	~220В	RS485-1(B)	33
2	~220В	RS485-1(A)	34
		RS485-2(B)	35
		RS485-2(A)	36
Конт.	Цель	Цель	Конт.
3	Общ. DI 1-4	DO 1	15
4	DI 1	Общ. DO1-2	16
5	DI 2	DO 2	17
6	DI 3	DO 3	18
7	DI 4	Общ. DO3-4	19
8	Общ. DI 5-8	DO 4	20
9	DI 5	DO 5	21
10	DI 6	Общ. DO5-6	22
11	DI 7	DO 6	23
12	DI 8	DO 7	24
27	AI 3-1	Общ. DO7-8	25
28	COM3	DO 8	26
29	AI 3-2	K 1	37
30	AI 4-3	K 2	38
31	COM4	COM5	39
32	AI 4-4	K 3	40
13	Вых. +24В	K 4	41
14	Вых. -24В		

Примечание:

В модификации ПР200-220.5.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).

В модификации ПР200-220.5.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Условно-графическое обозначение прибора ПР200

УГО

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 3	

Копировал

Формат

A4

ПР200-24.5.2.0 в корпусе Д

ПР200-24.5.2.0			
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
1	-24В	RS485-1(B)	33
2	+24В	RS485-1(A)	34
		RS485-2(B)	35
		RS485-2(A)	36
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
3	Общ. DI 1-4	DO 1	15
4	DI 1	Общ. DO1-2	16
5	DI 2	DO 2	17
6	DI 3	DO 3	18
7	DI 4	Общ. DO3-4	19
8	Общ. DI 5-8	DO 4	20
9	DI 5	DO 5	21
10	DI 6	Общ. DO5-6	22
11	DI 7	DO 6	23
12	DI 8	DO 7	24
27	AI 3-1	Общ. DO7-8	25
28	COM3	DO 8	26
29	AI 3-2	K 1	37
30	AI 4-3	K 2	38
31	COM4	COM5	39
32	AI 4-4	K 3	40
		K 4	41

Примечание:

В модификации ПР200-24.5.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-24.5.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Инв. N подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Инв. N дудл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. N подл.	Инв. N дудл.

Изм.	Лист	Докум.	Подпись	Дата	Лист
					2

ПР200-220.25.2.0 в корпусе Д

ПР200-220.25.2.0			
Конт.	Цель	Цель	Конт.
1	~220В	RS485-1(B)	33
2	~220В	RS485-1(A)	34
		RS485-2(B)	35
		RS485-2(A)	36
Конт.	Цель	Цель	Конт.
3	Общ. DI 1-4	DO 1	15
4	DI 1	Общ. DO1-2	16
5	DI 2	DO 2	17
6	DI 3	DO 3	18
7	DI 4	Общ. DO3-4	19
8	Общ. DI 5-8	DO 4	20
9	DI 5	DO 5	21
10	DI 6	Общ. DO5-6	22
11	DI 7	DO 6	23
12	DI 8	DO 7	24
27	AI 3-1	Общ. DO7-8	25
28	COM3	DO 8	26
29	AI 3-2	K 1	37
30	AI 4-3	K 2	38
31	COM4	COM5	39
32	AI 4-4	K 3	40
13	Вых. +24В	K 4	41
14	Вых. -24В		

Примечание:

В модификации ПР200-220.25.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-220.25.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Инд. N подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Инд. N дудл.
Подп. и дата	
Изм.	Лист
Ндокум.	Подпись
Дата	