

№ п/п	№ кабеля	Марка кабеля и сечение жил	Начальная точка подключения	Конечная точка подключения	Длина, м	Примечание
1	К1	КВВГнг-LS 4x2,5	ША1	NS1	*	
2	К2	МКШ 2x0,75	ША1	PDS1	*	
3	К3	КВВГнг-LS 4x2,5	ША1	NS2	*	
4	К4	МКШ 2x0,75	ША1	PDS2	*	
5	К5	МКЭШ 2x0,75	ША1	PE1	*	
6	К6	МКЭШ 2x0,75	ША1	PE2	*	
7	К7	МКШ 2x0,75	ША1	PS1	*	
8	К8	КВВГнг-LS 5x6,0	Ввод питания	ША1	**	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Подпись и дата	Инв.№ дубл.	Взам.инв.№	Подпись и дата	Инв. № подл.	<p>Нарезку кабеля выполнять после фактических замеров.</p> <p>* - Длину кабеля определить по месту.</p> <p>** - Сечение кабеля подобрать исходя из расчетной электрической мощности насосной станции</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Марка кабеля</th> <th>Кол., шт.</th> <th>Длина, м</th> <th>Примечание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кабель КВВГнг-LS 4x2,5</td> <td>2</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Кабель МКЭШ 2x0,75</td> <td>2</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Кабель МКШ 2x0,75</td> <td>3</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>КВВГнг-LS 5x6,0</td> <td>1</td> <td>*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Марка кабеля	Кол., шт.	Длина, м	Примечание	Кабель КВВГнг-LS 4x2,5	2	*		Кабель МКЭШ 2x0,75	2	*		Кабель МКШ 2x0,75	3	*		КВВГнг-LS 5x6,0	1	*	
									Марка кабеля	Кол., шт.	Длина, м	Примечание																
									Кабель КВВГнг-LS 4x2,5	2	*																	
									Кабель МКЭШ 2x0,75	2	*																	
									Кабель МКШ 2x0,75	3	*																	
КВВГнг-LS 5x6,0	1	*																										
АБВГ - 05.0105 - НТХ																												
Система управления насосной станцией на три насоса (Алгоритм № 4.20)			Стадия	Лист	Листов																							
Кабельный журнал					1																							
	Н.контр.																											
	Втор.проб.																											
	Проверил																											
	Разработал																											