

Перв. примен.
Справ. N

Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N

Подп. и дата
Инв. N подл.

СУНА-122.220.XX.XX			
Конт.	Цель	Цель	Конт.
1	~220В	RS485-1(B)	33
2	~220В	RS485-1(A)	34
Конт.	Цель	Цель	Конт.
3	Общ. DI 1-4	DO 1	15
4	DI 1	Общ. DO1-2	16
5	DI 2	DO 2	17
6	DI 3	DO 3	18
7	DI 4	Общ. DO3-4	19
8	Общ. DI 5-8	DO 4	20
9	DI 5	DO 5	21
10	DI 6	Общ. DO5-6	22
11	DI 7	DO 6	23
12	DI 8	DO 7	24
		Общ. DO7-8	25
		DO 8	26
27	A11	A01(-)	37
28	COM3	A01(+)	38
29	A12		
30	A13		
31	COM4		
32	A14		

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Условно-графическое обозначение прибора СУНА-122

УГО

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1

СУНА-122.24.ХХ.ХХ

Конт.	Цель	Цель	Конт.
1	-24В	RS485-1(B)	33
2	+24В	RS485-1(A)	34

Конт.	Цель	Цель	Конт.
3	Общ. DI 1-4	DO 1	15
4	DI 1	Общ. DO1-2	16
5	DI 2	DO 2	17
6	DI 3	DO 3	18
7	DI 4	Общ. DO3-4	19
8	Общ. DI 5-8	DO 4	20
9	DI 5	DO 5	21
10	DI 6	Общ. DO5-6	22
11	DI 7	DO 6	23
12	DI 8	DO 7	24
		Общ. DO7-8	25
		DO 8	26

A01(-)	37
A01(+)	38

27	A11
28	COM3
29	A12
30	A13
31	COM4
32	A14

Инв. N подл.	Подп. и дата			
Взам. инв. N	Инв. N дудл.			
Подп. и дата				
Изм.	Лист	Докум.	Подпись	Дата