

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв.Н	Инв.Н дубл.	Подпись и дата	
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. контроль					
Утвердил					

МЭ110-224.1М

Конт.	Цель
1	RS-485-B
2	PWR-
3	Default
4	RS-485-A
5	PWR+
6	Default
7	NC
8	NC
9	NC
10	I
11	Com
12	U

Условно-графическое обозначение прибора МЭ110-224.1М

Стадия	Лист	Листов
	1	

УГО