

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата		
Н. контроль						
Утвердил						
Проверил						
Разработал						
	Изм.	Кол. Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

МЭ110-224.1Н	
Контр.	Цель
1	RS-485-B
2	PWR-
3	Default
4	RS-485-A
5	PWR+
6	Default
7	NC
8	NC
9	NC
10	NC
11	Com
12	U

Условно-графическое обозначение прибора МЭ110-224.1Н

УГО

Стадия	Лист	Листов
	1	