Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ША1	Шкаф автоматики в составе:				шт.	1		
	Шкаф электромонтажный IP54				шт.	1		По выбору заказчика
АА1	Контроллер управления насосами СУНА	СУНА-121.24.08.00	СУНА-121.24.08.00	ТМ "ОВЕН"	шт.	1	0.5	
G1	Одноканальный блок питания 30 Вт	БП-30Б-Д3-24	БП-30Б-Д3-24	ТМ "ОВЕН"	шт.	1	0.5	
HL1...HL3	Сигнальная лампа, 220 VAC, зеленая	MT22-D33	MT22-D33	ТМ "MEYERTEC"	шт.	3	0.039	
HL4...HL8	Сигнальная лампа, 24 VDC, красная	MT22-D14	MT22-D14	ТМ "MEYERTEC"	шт.	5		
K1...K6	Реле промежуточное 24 VDC, 5A\250V			ТМ "KIPPRIBOR"	шт.	6		
KM1...KM3	Контактор 3-х фазный с доп. контактом (NO)				шт.	3		По выбору заказчика
LE1	Уровень в резервуаре	ПДУ.И-х		ТМ "ОВЕН"	шт.	1		По выбору заказчика
PDS1...PDS3	Реле дифференциального давления сдвоенное				шт.	3		По выбору заказчика
PS1, PS2	Реле дифференциального давления				шт.	2		По выбору заказчика
QF1	Автоматический выключатель трехполюсный				шт.	1		По выбору заказчика
QF2...QF4	Автоматический выключатель защиты двигателя трехполюсный				шт.	3		По выбору заказчика
QF5	Автоматический выключатель двухполюсный				шт.	1		По выбору заказчика
SA1...SA3	Переключатель, 3 положения, 2NO, с фиксацией			ТМ "MEYERTEC"	шт.	3		По выбору заказчика
SB1	Кнопка грибовидная, возврат поворотом, 1NC			ТМ "MEYERTEC"	шт.	1		По выбору заказчика
SB2, SB4, SB6	Кнопка плоская, 1NC, красная, без фиксации			ТМ "MEYERTEC"	шт.	3		По выбору заказчика
SB3, SB5, SB7	Кнопка плоская, 1NO, зеленая, без фиксации			ТМ "MEYERTEC"	шт.	3		По выбору заказчика
TE1...TE3	Датчик температуры двигателя (термометр сопротивления до 4кОм)				шт.	3		По выбору заказчика
XT1...XT3	Группа клемм	MTU-х		ТМ "MEYERTEC"	шт.	36		По выбору заказчика
	Кабель КВВГнг-LS 4х2,5				м	*		Длину кабеля определять по месту
	Кабель МКЭШ 2х0,75				м	*		Длину кабеля определять по месту
	Кабель МКШ 2х0,75				м	*		Длину кабеля определять по месту
	Кабель КВВГнг-LS 5х6,0				м	*		Длину кабеля определять по месту

Подпись и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

				АБВГ - 08.0104 - НТХ.СО
Система управления насосной станцией заполнения/осушения резервуара по аналоговому датчику уровня на три насоса (Алгоритм № 08.00)			Стадия	Лист	Листов
					1
Н.контр.				
Втор.пров.			Спецификация оборудования, изделий и материалов	
Проверил				
Разработал				

Формат А3