

Перв. примен.	N п/п	N кабеля	Марка кабеля и сечение жил	Начальная точка подключения	Конечная точка подключения	Длина, м	Примечание
	1	K1	МКЭШ 3x0.75	ТТ1	А1	х, м*	
	2	K2	МКЭШ 3x0.75	ТТ2	А1	х, м*	
	3	K3	МКЭШ 3x0.75	ТТ3	А1	х, м*	
	4	K4	МКЭШ 3x0.75	ТТ4	А1	х, м*	
	5	K5	КВВГ НГ 3x1.5	ЕТ1	А1	х, м*	
Справ. N	6	K6	КВВГ НГ 3x1.5	ЕТ2	А1	х, м*	

Марка кабеля	Кол. шт	Длина, м	Примечание
Кабель МКЭШ 3x0.75	4	х, м*	
Кабель КВВГ НГ 3x1.5	2	х, м*	

Нарезку кабеля выполнять после фактических замеров

* - длину кабеля определить по месту

Подп. и дата		Инв. N дубл.		Взам. инв. N		Подп. и дата		АБВГ - 10.07-НТХ.КЖ											
Инв. N подл.		Н.контр.		Утв.		Изм. Лист						Разраб.		Пров.		Т.контр.		Лит.	
Управление системой отопления и ГВС на базе ОВЕН ТРМ32												Лист		Листов		1			
Кабельный журнал																			