N п/п	Позиция	Наименование параметра	Тип сиг-нала	Параметры сигнала	Место отбора импульса	Примечание
1	TT1	Температура прямой воды	AI	100M	Датчик температуры ДТС	
2	TT2	Температура обратной воды	AI	100M	Датчик температуры ДТС	
3	TT3	Температура отопления	AI	100M	Датчик температуры ДТС	
4	TT4	Температура ГВС	AI	100M	Датчик температуры ДТС	
5	ET1	КЗР отопления открыть	DO	СК	КЗР отопления	
6	ET1	КЗР отопления закрыть	DO	СК		
7	ET2	КЗР ГВС открыть	DO	СК	КЗР ГВС	
8	ET2	КЗР ГВС закрыть	DO	СК		
9	SA1	Режим "День/Ночь"	DI	СК	Переключатель	

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

АБВГ – 10.07-НТХ.П

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Управление системой отопления и ГВС на базе ОВЕН ТРМ32

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Перечень сигналов

Копировал

Формат А4