

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
ША1	Шкаф автоматики в составе:							
	Шкаф электромонтажный IP54							
A1	Блок управления микропроцессорный ТРМ32		ТРМ32-Щ4.ТС	“ОВЕН”	шт.	1		
ET1, ET2	Клапан запорно-регулирующий				шт.	2		
QF1	Автоматический выключатель, 2х пол.				шт.	1		Величина зависит от мощности КЗР
SA1	Переключатель, 2поз, 1НО		MTB2-ED2	“MEYERTEC”	шт.	1		
TT1-TT4	Датчик температуры медный		ДТС035-100М.ВЗ.60	“ОВЕН”	шт.	4		
XT1, XT2	Клемма винтовая		MTU-2.5	“MEYERTEC”	шт.	21		
	Кабель МГТФ 3х075				м	*		
	Кабель КВВГ НГ 3х1.5				м	*		

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Примечание
* - Длину кабеля уточнить после фактических замеров

АБВГ – 10.07-НТХ.СО		
Управление системой отопления и ГВС на базе ОВЕН ТРМ32		
Стадия	Лист	Листов
		1
Н.контр.		
Втор.проб.		
Проверил		
Разработал		
Спецификация оборудования, изделия и материалов		