

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Инд. № подл. | Взам. инв. № | Инд. № дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инд. № подл. | Взам. инв. № | Инд. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

ПР205-24.1211.06.2.0

| | |
|-------|-------|
| Конт. | Цель |
| 1 | +24 В |
| 2 | -24 В |

| | |
|-------|-------|
| Конт. | Цель |
| 5 | I A11 |
| 6 | U |
| 7 | COM1 |
| 8 | U A12 |
| 9 | I |
| 10 | I A13 |
| 11 | U |
| 12 | COM1 |
| 13 | U A14 |
| 14 | I |

| | |
|-------|------|
| Конт. | Цель |
| 15 | COM2 |
| 16 | D11 |
| 17 | D12 |
| 18 | D13 |
| 19 | D14 |
| 20 | COM3 |
| 21 | D15 |
| 22 | D16 |
| 23 | COM4 |
| 24 | FD11 |
| 25 | FD12 |

| | |
|----------|--------|
| Цель | Разъем |
| Ethernet | ← |

| | |
|-------|-----------|
| Конт. | Цель |
| 26 | V+ (24 В) |
| 27 | V- (0 В) |
| 28 | 0 A01 |
| 29 | V- A01 |
| 30 | 0 A02 |
| 31 | V- A02 |
| 32 | 0 A03 |
| 33 | V- A03 |

| | |
|-------|--------------|
| Конт. | Цель |
| 34 | RS-485 B (1) |
| 35 | RS-485 A (1) |

| | |
|-------|--------------|
| Конт. | Цель |
| 36 | RS-485 B (2) |
| 37 | RS-485 A (2) |

| | |
|-------|------|
| Конт. | Цель |
| 38 | D01 |
| 39 | |
| 40 | D02 |
| 41 | D03 |
| 42 | |
| 43 | D04 |
| 44 | D05 |
| 45 | |
| 46 | D06 |
| 47 | D07 |
| 48 | |
| 49 | D08 |

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|---|------|--------|---------|
| Изм. | Лист | № док-м. | Подп. | Дата | Условно-графическое обозначение ПР205-24.1211.06.2.0 | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | | | |
| Проб. | | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | |