

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взам.инв. N

Инв. N дубл.

Подпись и дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ША1	Шкаф автоматики в составе:				шт.	1		
	Шкаф электромонтажный IP54				шт.	1		По выбору Заказчика
A1	Контроллер системы отопления и ГВС ОВЕН ТРМ132М	ТРМ132М-РНОНОР.01		ООО "ОВЕН"	шт.	1	1,0	
A2	Преобразователь интерфейса ЕКОН134	ЕКОН134		ООО "ОВЕН"	шт.	1	0,5	
A3	Модуль расширения выходных элементов ОВЕН МР1	МР1		ООО "ОВЕН"	шт.	1	0,5	
G1	Одноканальный блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24	БП30-Д3-24		ООО "ОВЕН"	шт.	1	0,4	
HL1	Лампа сигнальная 220В				шт.	1		"Авария ГВС"
HL2	Лампа сигнальная 220В				шт.	1		"Авария отопления"
HA1	Звуковая Сигнальная Сирена 220В «С-03-220»				шт.	1		
QF1	Двухполюсный автоматический выключатель				шт.	1		По выбору Заказчика
R1...R8	Резистор постоянный 100 Ом, 0,25 Вт, 0,1%				шт.	8		
SB1...SB3	Кнопка с фиксацией				шт.	3		
XT1,XT2	Группа клемм				шт.	46		
ET1,ET2	Клапан запорно-регулирующий Danfoss AME655	AME655		TM "Danfoss"	шт.	2		
NS1...NS7	Насос ~220В				шт.	7		По выбору Заказчика
PS1,PS2	Реле гавления Danfoss KPI35	KPI35		TM "Danfoss"	шт.	2		
PT1	Датчик гавления ПД100-ДИ X-XXX-X-X.X			ООО "ОВЕН"	шт.	1	0,4	
TT1	Датчик температуры ДТС 015Л - X.X.X.И.[X]			ООО "ОВЕН"	шт.	1		
TT2...TT5	Датчик температуры ДТС 035Л - X.X.X.И.[X]			ООО "ОВЕН"	шт.	4		
	Кабель КВВГнг-LS 2x1,5				м			Длину кабеля определять по месту
	Кабель КВВГЭнг-LS 4x1,5				м			Длину кабеля определять по месту

				АБВГ - 14.07-НТХ.СО			
				Управление системой отопления и ГВС на базе ОВЕН ТРМ132М (аналоговое управление)	Стация	Лист	Листов
					Р		1
Н. контр.					Спецификация оборудования, изделий и материалов		
Втор. пров.							
Проверил							
Разработал							